

Numer referencyjny:
AT.282.139.2024

Bodzentyn, dnia 23.10.2024 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„Zakup dostawa i montaż magazynu energii elektrycznej średniej mocy - 75 kWh na potrzeby
Ośrodka Edukacji i Dyrekcji ŚPN”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż magazynu na zewnątrz obiektu? Lokalizacja magazynu poza budynkiem znacząco wpłynie na bezpieczeństwo budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na montaż magazynu na zewnątrz obiektu.

Udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.